

Einbauleuchten mit Contol Unit



Produktabbildung



VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut
GmbH

Merianstraße 28
D-63069 Offenbach

Tel. +49 69 8306-0
Fax +49 69 8306-555
www.vde.com

www.VDEinfo.com
ID. 40054358
Tested by VDE Germany

Bewertungsgrundlage

Gebrauchseigenschaften VDE-PB-0025:2020-03

Produktdaten

Hersteller LEDVANCE GmbH; Parkring 29-33; 85748 Garching
Deutschland

Handelsmarke



Modell / Typenserie

- a) BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20 W 2700-6500K;
- b) BIOLUX HCL PL 625 ZB 43W 2700-6500K;
- c) BIOLUX HCL PL 600 ZB 43W 2700-6500K
- d) BIOLUX HCL CONTROL UNIT

Lichttechnischen Parameter

CCT=2700-6500K; CRI>90; UGR<16;
CCT>2700K → MDER ≤ 0,35; CCT > 6000K → MDER ≥ 0,9
Pst<0,6; SVM<0,3

Lichteinstellungen

RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS und BOOST

Gebrauchstauglichkeit

Benutzerfreundliche Geräte

Technische Merkmale

Nennleistung/Nennspannung

- a) 20 W; 220 – 240 V
- b) 43 W; 220 – 240 V
- c) 43 W; 220 – 240 V
- d) 1W; 220 – 240 V

Bewertung der Qualitätseigenschaften

VDE-PB-0025:2020-03

- Biologisch wirksame Beleuchtung bewertet (380 nm – 780 nm) für alle vorprogrammierte Lichteinstellungen

Wichtiger Hinweis

Dieses Sonderzertifikat dient ausschließlich dem Nachweis der im Zertifikat angeführten Produkteigenschaften. Sicherheitsbewertungen sind nicht Bestandteil dieser Zertifizierung. Die Erfüllung der geforderten grundlegenden Schutzanforderungen aus einschlägigen EU-Richtlinien hat der Hersteller bzw. der Inverkehrbringer sicherzustellen. Die Verwendung des Zeichens zu werblichen Zwecken erfolgt auf eigenes Risiko und eigener Haftung des Herstellers / Inverkehrbringers.